



25/1/2019

Um curto circuito no pronto-socorro do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) ocasionou tumulto e pacientes precisaram ser acordados. Segundo servidores do hospital, o fogo começou “bem em cima de onde estavam os pacientes”. “Muita fumaça e fuligem saindo. Todos os pacientes tiveram que ser retirados às pressas.” Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou que o princípio de incêndio foi causado por um curto circuito na galeria da rede elétrica da unidade que causou o rompimento de um cano de água na mesma galeira. Após o acidente, hospital passou a funcionar com luzes de emergência. A pasta esclareceu que não houve chamadas na emergência da unidade. Segundo a Secretaria de Saúde, as salas essenciais do HRT estão funcionando com energia dos geradores, com autonomia para 48 horas. As visitas aos pacientes internados nas enfermarias estão mantidas. A Defesa Civil fará uma vistoria para analisar se ainda há riscos para os funcionários e usuários do hospital.

Texto: Francisco Welson Ximenes

Foto: Internet