



22/3/2026

A entrada principal do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) foi interditada neste sábado (21/3) após o desabamento de parte do teto da unidade, ocorrido durante as fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal na sexta-feira (20/3). Com a interdição, o fluxo de pacientes precisou ser reorganizado, passando a ser direcionado pela emergência e pela unidade de nefrologia. De acordo com informações apuradas, as áreas atingidas incluem a entrada principal, o Núcleo de Internação e Alta (NIA) e o Núcleo de Captação e Análise de Informações (NCAIS). Uma fonte ouvida relatou que o teto já havia apresentado problemas no ano passado e chegou a passar por reforma antes do novo incidente, o que levanta questionamentos sobre as condições estruturais do local. Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que o desabamento foi causado pelo deslocamento do encaixe de uma tubulação de água pluvial. Segundo a pasta, o reparo já foi realizado e a equipe aguarda a vistoria da Defesa Civil, que foi acionada. A previsão é de que a troca do forro danificado ocorra nesta segunda-feira (23/3). Apesar do susto, não houve registro de feridos, e, segundo a secretaria, o atendimento aos pacientes segue normalmente, mesmo com as alterações no acesso à unidade.

Foto: Internet

